

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ŽďÁRSKÉ VRCHY
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 951 424 922
ID DS: 3hjdyhg
e-mail: zdarvrch@nature.cz
www.nature.cz

ELPO s.r.o.
Riegrova 431
538 62 Hrochův Týnec

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 04134/VA/25
NAŠE ČÍSLO SPISU: 03265/ VA/25

VYŘIZUJE: Ing. Josef Havelka

DATUM: 14.5.2025

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Vysočina (dále jen Agentura) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a § 78 odst. 1 zákona, ve spojení s § 83 odst. 3 a 5 zákona na základě žádosti ze dne 11.4.2025 společnosti ELPO s.r.o., Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, IČ: 26005221, doručené Agentuře dne 11.4.2025 a provedeného správního řízení vydává toto

ROZHODNUTÍ

Žadateli společnosti ELPO s.r.o., Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, IČ: 26005221, se k záměru „HB Staré Ransko, Montero - knn“ podle předložené projektové dokumentace a žádosti zpracované společností ELPO s.r.o., Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, IČ: 26005221, v říjnu 2024 (dále také jen „záměr“)

**podle § 44 odst. 1 zákona vydává
souhlas.**

ODŮVODNĚNÍ:

Řízení bylo zahájeno dne 11.4.2025 doručením žádosti společnosti ELPO s.r.o., Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, IČ: 26005221, o vydání vyjádření k povolení záměru „HB Staré Ransko, Montero - knn“. Žádost obsahovala všechny náležitosti stanovené správním řádem a § 83a zákona, k žádosti byla doložena projektová dokumentace pro stavební řízení a souhlas se stavbou na předmětném pozemku podle této dokumentace Městyse Krucemburk. Předmětem stavby je připojení nových odběrů bude provedeno ze stávající trafostanice HB_1029 Staré Ransko-OBEC umístěné na p.č. 94. Stávající kabel AYKY 3x95+70mm², který napájí skříň č.134/SS100 a je připojený na 1. sadu v RNN, bude odpojen a nahrazen novým kabelem AYKY 3x240+120mm². Ten bude na smyčku připojen do stávající skříně č.134/SS100 a ukončen v novém pilíři SR602 umístěném na parc. č. 107/1. Druhý kabel AYKY 3x240+120 bude vyveden z 2. pojistkové sady RNN, který bude uvolněn přepojením stáv. kabelu AYKY 4x25mm² pro truhlárnu do nového pilíře SS200 umístěném v blízkosti trafostanice. Stávající kabel AYKY 4x25mm² bude zapojen přes pojistky nového pilíře SS200 u TS. Nové kabelové vedení AYKY 3x240+120 bude smyčkovat nový pilíř SS200 a bude ukončeno v pilíři SR402 u bytového domu č.p. 90.

Agentura jako příslušný orgán ochrany přírody posoudila záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem ve společném řízení, zejména z hlediska zonace, přítomnosti přírodních biotopů soustavy Natura 2000, případného výskytu zvláště chráněných živočichů či rostlin, možného dopadu na hodnoty krajinného rázu a na EVL nebo ptačí oblasti.

Území dotčené záměrem se nachází v severní části obce Staré Ransko, pozemky dotčené stavbou jsou součástí III. zóny ochrany přírody, není na nich žádný z přírodních biotopů soustavy Natura 2000 a není na nich dokladován výskyt zvláště chráněných živočichů ani rostlin. Záměr nemůže samostatně ani ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ve smyslu ustanovení § 45h zákona, není proto vyžadováno stanovisko podle ustanovení § 45i zákona. Jedná se o podzemní stavbu, krajinný ráz nebude realizací akce dotčený.

Agentura konstatuje, že stavba „HB Staré Ransko, Montero - knn“, provedená podle předložené dokumentace, není v rozporu s ustanoveními zákona. **Souhlasí proto s povolením záměru.**

Žádost obsahovala náležitosti stanovené správním řádem i podstatné informace, umožňující posoudit záměr z hlediska zájmů stanovených zákonem. Je tak v souladu s ustanovením § 83a zákona. Doložený byl souhlas se stavbou na předmětných pozemcích podle dokumentace Městyse Krucemburk, jehož je obec Staré Ransko městskou částí, občanská sdružení, která požadují být informována o řízeních vedených k povolování záměrů podle ustanovení § 44 odst. 1 v CHKO Žďárské vrchy, nejsou Agenturou evidována. Jsou tak splněny podmínky ustanovení § 83 odst. 5 zákona a **Agentura vydává souhlas jako první úkon v řízení.**

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, RP Vysočina. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí doručeno. Podané odvolání má odkladný účinek.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Zdeněk Zálíš, v. r.
VEDOUcí ODDĚLENÍ SCHKO

Dle § 83 odst. 6) zákona zveřejněno na úřední desce AOPK dne:
Sejmuto dne: